

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Philipp-Reis-Str. 2a 37075 Göttingen

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Meinhard  
Sandstraße 15  
37276 Meinhard

**Prüfbericht 4644578-V01**  
**Auftrags Nr. 4644578**  
**Kunden Nr. 10027672**



Rebekka Walter  
Telefon 0551 52203-38  
Fax 0551 52203-88

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH  
Philipp-Reis-Str. 2a  
37075 Göttingen

Göttingen, den 09.08.2018

Ihr Auftrag/Projekt: Badegewässeruntersuchung  
Ihr Bestellzeichen: -  
Ihr Bestelldatum: 01.08.2018

Prüfzeitraum: 06.08.2018 bis 09.08.2018  
erste laufende Probenummer 180766208  
Probeneingang am 06.08.2018

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i. A. Rebekka Walter  
Customer Service

ppa. Hans-Peter Heuser  
Business Manager

Seite 1 von 2

Probe **180766208**

Matrix: Badegewässer

Werratalsee-Ostufer

Entnahme Badesee Mitte

Mitte

Eingangsdatum SGS IF Göttingen: 06.08.2018 Eingangsort von uns entnommen

Entnahmedatum: 06.08.2018 14:30:00 Uhr Probenehmer MIßBACH

Mikrobiologischer Ansatz SGS IF KN: 07.08.2018 08:55:51 Uhr

Parameter	Einheit	Ergebnis	Methode	Lab	Grenzwert
-----------	---------	----------	---------	-----	-----------

**Untersuchungsergebnisse:**

Escherichia coli	KBE/100ml	290	DIN EN ISO 9308-3	KN	1000
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	160	DIN EN ISO 7899-1	KN	400

Probenahme Mikrobiologie		Schöpfprobe	DIN EN ISO 19458		
Entnahmetemperatur	°C	28,1	DIN 38404-4		
pH-Wert		9,30	DIN 38404-5		
Sichttiefe	m	n. b.	Secchi-Scheibe		2 / 1
Elektr. Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	3390	DIN EN 27888		

Färbung	keine Wahrnehmung	sensorisch	keine Wahrnehmung
Trübung	keine Wahrnehmung	sensorisch	keine Wahrnehmung
Bodensatz	keine Wahrnehmung	sensorisch	keine Wahrnehmung
Geruch	keine Wahrnehmung	sensorisch	keine Wahrnehmung

n. b. Nicht bestimmt

**Beurteilung**

Die untersuchten Parameter entsprechen den gestellten Anforderungen

Die Untersuchungen wurden gem. der EU-Badegewässerrichtlinie (2006) durchgeführt.

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter <http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf>.

\*\*\* Ende des Berichts \*\*\*

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter [www.sgs.group.de/agb](http://www.sgs.group.de/agb) zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Diese Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Diese Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.